

VERPLICHTINGEN OP STOOKINSTALLATIES - VLAREM 2 EN BVR INZAKE ONDERHOUD EN NAZICHT VAN STOOKTOESTELLEN VOOR VERWARMING VAN GEBOUWEN OF AANMAAK VAN VERBRUIKSWATER

VLOEIBARE BRANDSTOFFEN	nominaal geïnstalleerd vermogen							
Aard van de verplichting	< 20 kW	20-100 kW	100-300 kW	> 300 kW	Eerste maal	Vervolgens periodiek om de	Uitvoering door	Af te leveren documenten
Initiele keuring	<u>Keuring voor eerste ingebruikname door de eigenaar</u> van het stooktoestel (art. 7, inhoud keuring art. 12), inclusief controle op goede staat van werking *				voor de ingebruikname (voor toestellen die in gebruik genomen zijn na 01-06-2007) AVG: LNE samenvatting	Niet van toepassing	erkend technicus vloeibare brandstof	keuringsrapport
Onderhoud	Onderhoud door de gebruiker : niet verplicht (dus ook geen schoorsteenvegen verplicht)	<u>Onderhoud door de gebruiker :</u> - reinigen en controleren van de schoorsteen en onderdelen (door technicus) of controle erop (indien door schoorsteenveger) - reiniging en controle van het stooktoestel en de verbrandingsonderdelen - controle goede staat van werking * en het afregelen van de brander - nazicht algemene staat toestel en controle van de verluchting van het lokaal			binnen het jaar na ingebruikname	1 jaar (+ 3 maanden)	erkend technicus vloeibare brandstof	reinigings- en/of verbrandingsattest
Audit toestellen <100 kW	Verwarmingsaudit: niet verplicht	<u>Verwarmingsaudit door de eigenaar</u> : met rekeninstrument, advies inzake betere efficiëntie of vervanging en steunmaatregelen van de overheid	NVT	NVT	nadat toestel 5 jaar oud is (mag tijdens de eerstvolgende onderhoudsbeurt)	om de 5 jaar (mag tijdens de eerstvolgende onderhoudsbeurt)	erkend technicus vloeibare brandstof	verwarmingsaudit rapport
Audit toestellen > 100 kW	NVT	NVT	<u>Verwarmingsaudit door de eigenaar</u> : met software, advies inzake betere efficiëntie of vervanging en steunmaatregelen van de overheid	<u>Verwarmingsaudit door de eigenaar</u> : met software, advies inzake betere efficiëntie of vervanging en steunmaatregelen van de overheid	nadat toestel 5 jaar oud is (mag tijdens de eerstvolgende onderhoudsbeurt)	om de 2 jaar (mag tijdens de eerstvolgende onderhoudsbeurt)	erkend technicus verwarmingsaudit	verwarmingsaudit rapport
Emissiemeting	Luchtemissiemetingen : niet verplicht	Luchtemissiemetingen : niet verplicht	Luchtemissiemetingen : niet verplicht	<u>Luchtemissiemetingen door de exploitant</u> te organiseren	< 3 maanden na ingebruikname (voor installaties die na 01-01-2004 in gebruik werden genomen)	300 kW - 1 MW (klein): om de 5 jaar 1-5 MW (klein): om de 2 jaar 5-50 MW (middelgroot): om de 3 maanden 50-100 MW (groot): om de 3 maanden > 100 MW: continu door exploitant	erkend laboratorium in discipline lucht of door gecertificeerde apparatuur van de exploitant	analyserapport

* controle op goede staat van werking - bij elke interventie aan het verbrandingsgedeelte waarbij oa de max rookgastemperatuur, CO- en CO2-gehalte en het min rendement moet worden gemeten.