

VERPLICHTINGEN OP STOOKINSTALLATIES - VLAREM 2 EN BVR INZAKE ONDERHOUD EN NAZICHT VAN STOOKTOESTELLEN VOOR VERWARMING VAN GEBOUWEN OF AANMAAK VAN VERBRUIKSWATER

GASVORMIGE BRANDSTOFFEN	nominaal geïnstalleerd vermogen				Eerste maal	Vervolgens periodiek om de	Uitvoering door	Af te leveren documenten
	< 20 kW	20-100 kW	100-300 kW	> 300 kW				
Initiele keuring	<u>Keuring voor eerste ingebruikname door de eigenaar</u> van het stooktoestel (art. 7, inhoud keuring art. 12), inclusief controle op goede staat van werking *				voor de ingebruikname (toestellen in gebruik genomen na 01-06-2010 AVG:BVR art7§1)	Niet van toepassing	erkend technicus gasvormige brandstof	keuringsrapport
Onderhoud	Onderhoud door de gebruiker : niet verplicht (dus ook geen schoorsteenvegen verplicht en geen controle op goede staat van werking *)	<u>Onderhoud door de gebruiker :</u> - reinigen en controleren van de schoorsteen en onderdelen (door technicus) of controle erop (indien door schoorsteenveger) - reiniging en controle van het stooktoestel en de verbrandingsonderdelen - controle goede staat van werking * en het afregelen van de brander - nazicht algemene staat toestel en controle van de verluchting van het lokaal			binnen de 2 jaar na ingebruikname	2 jaar (+ 3 maanden)	erkend technicus gasvormige brandstof niveau G1-G2-G3	reinigings- en/of verbrandingsattest
Audit toestellen <100kW	Verwarmingsaudit: niet verplicht	<u>Verwarmingsaudit door de eigenaar</u> : met rekeninstrument, advies inzake betere efficiëntie of vervanging en steunmaatregelen van de overheid	NVT	NVT	nadat toestel 5 jaar oud is (mag tijdens de eerstvolgende onderhoudsbeurt)	om de 5 jaar (mag tijdens de eerstvolgende onderhoudsbeurt)	erkend technicus gasvormige brandstof	verwarmingsaudit rapport
Audit toestellen >100kW	NVT	NVT	<u>Verwarmingsaudit door de eigenaar</u> ; met software, advies inzake betere efficiëntie of vervanging en steunmaatregelen van de overheid		nadat toestel 5 jaar oud is (mag tijdens de eerstvolgende onderhoudsbeurt)	om de 4 jaar (mag tijdens de eerstvolgende onderhoudsbeurt)	erkend technicus verwarmingsaudit	verwarmingsaudit rapport
Emissiemeting	Luchtemissiemetingen : niet verplicht			<u>Luchtemissiemetingen door de exploitant te organiseren</u>	< 3 maanden na ingebruikname (voor installaties die na 01-01-2004 in gebruik werden genomen)	300 kW - 1 MW (klein): om de 5 jaar 1-5 MW (klein): om de 2 jaar 5-50 MW (middelgroot): om de 3 maanden 50-100 MW (groot): om de 3 maanden > 100 MW: continu door exploitant	erkend laboratorium in discipline lucht of door gecertificeerde apparatuur van de exploitant	analyse rapport

* controle op goede staat van werking - bij elke interventie aan het verbrandingsgedeelte waarbij oa de max rookgastemperatuur, CO- en CO2-gehalte en het min rendement moet worden gemeten.